

DELTA INKASO, SPOL. S.R.O.
Paulínska 24
917 01 Trnava

Trnava, dňa: 19.10.2021

Stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len „**spoločnosť Západoslovenská distribučná**“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“) na základe žiadosti žiadateľa DELTA INKASO, SPOL. S.R.O. , zo dňa 18.10.2021 vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely územného konania:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu:
IBV PANSKÉ POLE , obec Špačince , parcela 505/294, 295, 296, 373-414, 467, 469, 479, 483, 508/3, 2704/1, 2704/4, 10639/1, , k.ú. Špačince , podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Ing. arch. Radovan Daniel , za týchto podmienok:

K vyjadreniu boli predložené stavebné objekty :

- SO 05.1 - VN prípojka
- SO 05.2 - Transformačná stanica
- SO 05.3 - Distribučné NN rozvody
- SO 05.4 - NN prípojky
- SO 05.5 - Vonkajšie osvetlenie
-
-

„ súhlasíme za podmienok „

Z hľadiska rozvoja siete energetiky s PD pre (33) RD, 1 Etapa , kde celkové požadované bilancie spotreby elektrickej energie zo siete energetiky - sú predkladané nasledovne:

$$P_i/P_s = 705/238,4 \text{ kW}$$

Z tohto dôvodu je potrebné pre 33 RD vybudovať v spolupráci s investorm : DELTA INKASO, spol. s r.o. , Paulínska 24, 917 01 Trnava :

- VN prípojku v zemi 24-NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm
- Transformačnú stanicu kioskovú typu- EH5 pre 2 x transformátor 2x 400 kVA z firmy HARAMIA. , s rozvádzačom VN a NN.
- NN distribučné rozvody káblom NAYY-J4x240mm, cez rozpojovacie SR skrine typu Hassma.

Na základe hromadnej žiadosti o pripojenie odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy a zmluvy v spolupráci s investorm : DELTA INKASO, spol. s r.o. , Paulínska 24, 917 01 Trnava.

Pred realizáciou je potrebné preloženie existujúceho VN vedenia č. 462. Prekládka VN vedenia rieši samostatná PD a cez samostatné stavebný objekt. Realizáciu preložky rieši investor DELTA INKASO, spol. s r.o. , Paulínska 24, 917 01 Trnava na vlastné náklady.

Káble VN a NN , budú vedené po verejne prístupných priestranstvách, musia vyhovovať STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. Káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí budú uložené do káblových chráničiek .

NN káble budú slučkované cez rozpojovacie skrine SR . Detailné riešenie budúcich káblových rozvodov ,z novej TS a nových NN vývodov, káblom NAYY-J 4x240 mm ako aj počet a rozmiestnenie nových rozpojovacích skriň bude rozpísané v PD pre stavebné povolenie.

Verejné osvetlenie a NN prípojky

V rámci výstavby sa predpokladá aj s výstavbou verejného osvetlenia a NN prípojkami pre RD

Realizáciu rieši investor na vlastné náklady .

Deliacím miestom medzi zariadením distribučnej sústavy a prípojným zariadením žiadateľa budú nové SR.

Pred vypracovaním ďalšieho stupňa PD žiadame projektanta ku konzultácii s príslušným správcom ZSD, a.s danej lokality. Vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie ,bude po úhrade ceny za pripojenie.

Miesto merania a prístup k meracím zariadeniam musí byť zabezpečené pre pracovníkov energetiky celoročne v každú dennú a nočnú dobu - zodpovedný žiadateľ o pripojenie.

V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

Pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka tel.. 033/5563216, email: dusan.zemko@zsdis.sk.

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti ,prosím ,uved'te značku CD /2021 a kontaktujte Marek Surový, T +421-(0)335563241, marek.surovy@zsdis.sk.

Predloženú PD Vám zasielame späť.

S pozdravom
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.



v.z. 9.11.11

Ing. Peter Schneider
vedúci správy energetických zariadení

Marek Surový
špecialista správy energetických
zariadení Západ