

DELTA INKASO, SPOL. s.ro.
Paulínska 24
917 05 Trnava

Trnava, dňa: 04.04.2022

Stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len „**spoločnosť Západoslovenská distribučná**“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“) na základe žiadosti žiadateľa ELPRO V & J, s.r.o. zo dňa 01.04.2022 vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely územného konania:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a tím správy ener. zar. Západ po preštudovaní predloženej PD prekládky VN vzduch na vedení 462 , pre SO Objekt SO 05.01 a SO 05.01.1 z dôvodu výstavby **IBV PANSKÉ POLE obec Špačince , parcela číslo: 505/294, 295, 296, 373- 401, 403, 405, 409, 410, 414, 418, 467, 469, 483, 508/3, 2704/1, 2704/4, 2700/1, 2701/2, 2701/10, 2701/13, 2701/14, 2701/16, 2701/20, k.ú. Špačince ,** podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Ing. arch. Radovan Daniel , ELPRO V & J , s.r.o. Krajinská cesta 1507/67, 900 21 Svätý Jur , za týchto podmienok:

**Z hľadiska rozvoja siete energetiky s predkladanou žiadosťou
súhlasíme
za podmienok**

Vzhľadom na preložku siete vo vlastníctve Západoslovenskej distribučnej, a.s. požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z

Požadujeme predložiť na odsúhlasenie všetky stupne PD prekládky, kde budú vedené samostatné stavebné objekty VN.

Prekládka bude pozostávať :

VNV vedenia č. 462 v obci Špačince od PB č. 38 po PB č. 52, VN vedenie bude preložené do zeme . VNV požadujeme nahradiť za VNK v novej trase za typ NA2XS2Y 3x1x240 a to naspojkovaním na existujúci VNV cez nový úsekový odpojovač ktorý bude osadením na novom beton. stĺpe č. 38/1 v trase vedenia hlavnej linky 462, cez nový zvislý UV a VN káblové koncovky káblom NA2XS2Y 3x1x240 na Nový PB č. 52/1 cez káblové koncovky na ukončené AIFe laná VNV 462. V trase VNK žiadame položiť HDPE chráničku pre optiku. Demontáži vzdušného vedenia za VNV 462 Od PB č. 38 po PB č. 52. Prekládka bude zrealizovaná po podpísaní a splnení podmienok zmluvy o preložke so Západoslovenskou distribučnou, a.s. a žiadateľom DELTA INKASO, SPOL. s.r.o. . Preložka VN vedenia 462 bude na náklady žiadateľa .

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

V prípade existencie sietí vo vlastníctve ZSD, a.s pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka tel.. 033/5563216, email: marcel.racik@zsdisk.sk.

V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. Miesto merania a prístup k meracím zariadeniam musí byť zabezpečené pre pracovníkov energetiky celoročne v každú dennú a nočnú dobu - zodpovedný investor.

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na dobu 12 mesiacov .


V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti ,prosím ,uvedte značku .

a kontaktujte Marek Surový, T +421-(0)335563241, marek.surovy@zsdisk.sk.

Predloženú PD Vám zasielame späť.

S pozdravom

spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.




Ing. Peter Schneider

vedúci správy energetických zariadení


Marek Surový

špecialista správy energetických zariadení Západ